



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6307BR0497

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Distributor <i>Vertreiber</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water : backflow preventer CA (6307)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	backflow preventer CA
Model <i>Modell</i>	Typ 6800
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: from 16.06.2014 (TZW) type testing: ST 004/10+ST 005/10 from 14.10.2010 (TZW) KTW testing: KA 364/11 from 30.11.2011 (TZW) hygienic testing: MO 160/10 from 02.08.2010 (TZW) KTW testing: K-223182-12-Ko/st from 12.11.2012 (WHY) hygienic testing: W-190241ke-10-SI from 17.05.2010 (WHY)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 14367 (01.10.2005) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	14.12.2019 / 13-0647-WNV

20080104-DE

23.10.2014 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Typ 6800	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	
Typ 6800	nominal pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	

certified Components*zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OV15, NV15, CV18	NEOPERL GmbH

Hints of Utilization / Remarks*Verwendungshinweise / Bemerkungen*

connections: thread according to DIN ISO 7-1 or DIN ISO 228-1
acoustic group: I