



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6305BO0205

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Hans Sasserath & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Distributor <i>Vertreiber</i>	Hans Sasserath & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water : backflow preventer BA (6305)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	backflow preventer BA with or without service ball valve
Model <i>Modell</i>	BA 6600
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: KT 201/13 from 17.03.2014 (TZW) type testing: ST 001+002+003/03 from 26.06.2003 (TZW) KTW testing: K-223182-12-Ko/st from 12.11.2012 (WHY) hygienic testing: W-190241ke-10-SI from 17.05.2010 (WHY) KTW testing: KA 365/11 from 19.08.2011 (TZW) hygienic testing: 408.262/1 from 06.11.2012 (ÖFI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	30.11.2015 / 13-0039-WNV

710026-04-A-DE

17.04.2014 Wg A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
BA 6600	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	AbP: PA-IX 6845/II
BA 6600	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	AbP: PA-IX 6845/II
BA 6600	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 25	AbP: PA-IX 6845/II
BA 6600	noise emission class: II pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 32	AbP: PA-IX 6845/II
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 40	
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 50	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV 25/UW/HT, NV 25/UW/EPDM	NEOPERL GmbH