

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-9311BS0246

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Hans Sasserath & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Distributor <i>Vertreiber</i>	Hans Sasserath & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Product Category <i>Produktart</i>	filters, filter combinations, domestic water units: cold water filter combination (9311)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	filter combination consisting of filter and pressure reducer
Model <i>Modell</i>	DRUFI DFR, DRUFI DFR-A, DRUFI DFF, DRUFI max DFR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	mechanical test: KT 055/10 from 25.05.2011 (TZW) type testing: FK 005/06-Fk 011/06 from 11.06.2007 (TZW) KTW testing: KA 247/09 from 12.10.2009 (TZW) hygienic testing: MO 283/09 from 21.01.2010 (TZW) KTW testing: 09308_02 from 08.08.2008 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.04.2007) DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) DIN EN 1567 (01.01.2000) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.06.2015 / 10-0282-WNV

11.07.2011 G1A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
DRUFI DFR; DRUFI DFR-A; DRUFI DFF	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	
DRUFI DFR; DRUFI DFR-A; DRUFI DFF	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
DRUFI max DFR	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
DRUFI max DFR	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
DRUFI max DFR	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
DRUFI DFR-A	with automatic back flow flushing

certified Components
zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6330AT2061	cold water pressure reducing valve	314.1; 4315; 315; 315 AB; 315.1; 315.2/4315; 315; 315 AB; 315.2	Hans Sasserath & Co. KG

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

With the test report W-158311k-07-SI, date: 28.01.2008 (WHY) it is proven, that the requirements according the standard DVGW W270 (01.11.2007) appendix A.1.1: "Material for the standard application in contact with potable water" are fulfilled. With the test report 191A07_01, date 31.07.2007 (TZW) it is proven, that the requirements according the standard DVGW W270 (01.11.2007) appendix A.1.3: "Test reports acc. DVGW W 270 (01.11.1999) for the range of application large-scale seals (D1) and small-scale seals (D2)" are fulfilled.