

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6305BO0205

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	valves for drinking water : backflow preventer BA (6305)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	backflow preventer BA with or without service ball valve
Modell <i>model</i>	BA 6600
Prüfberichte <i>test reports</i>	mechanical test: ST 010/08-ST 021/08 from 28.04.2009 (TZW) mechanical test: ST 003/09+ST 004/09 from 19.11.2009 (TZW) KTW testing: from 04.06.2004 (TZW) KTW testing: from 11.05.2007 (TZW) hygienic testing: 334A07_01 from 25.09.2007 (TZW) hygienic testing: 345A07_02 from 05.10.2007 (TZW) KTW testing: from 20.11.2006 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 570-1 (01.04.2007) DIN EN 12729 (01.02.2003) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.1999)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.06.2013 / 09-0400-WNR

14.12.2009/G/A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15	
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20	
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 25	
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 32	
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 40	
BA 6600	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 50	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV 25/UW/HT, NV 25/UW/EPDM	NEOPERL GmbH